

Отчет о выполнении предписания № 550/1/1 от 05.09.2017 г.

№ п/п	Вид нарушения с указанием места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении нарушения
	Склад спортивного инвентаря выгородить противопожарной перегородкой /второй этаж, спортивный зал.	01.10.2018г.	По данным видам нарушения составляются сметы.
	Выполнить облицовку потолка в прачечной и гладильном помещении соответствующим материалом класса пожарной безопасности.	01.10.2018г.	
	Выполнить облицовку потолка на первом этаже в коридоре бассейна соответствующим материалом класса пожарной безопасности.	01.10.2018г.	
	Выполнить облицовку потолка на первом этаже в помещениях бассейна соответствующим материалом класса пожарной безопасности.	01.10.2018г.	

Заведующий

И.Ю. Матюшина