

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Челябинской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, эл. адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24А, телефон (8351)791-29-64, E-mail: gpn\_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 550 / 1 / 1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад № 453 г. Челябинска»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя (главного государственного инспектора ОНД и ПР № 3 по пожарному надзору № 550 от « 05 » сентября 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «03» октября 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.; «27» октября 2017 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР № 3 УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области Велитченко Мадинай Фикрат кызы, МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Ереванская, 12

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» Зиновьевой Еленой Николаевной; техником ООО «Уралпожквумплект» Тулисовым Иваном Викторовичем; инженером по охране труда МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» Ерохиной С.Н.; зав. хозяйством МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» Калининой Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1.            | Помещение № 56 по тех. паспорту (склад спортивного инвентаря и оборудования) выгородить противопожарной пере-   | Осн. п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, табл. 23,24 ст.88 № 123-ФЗ от 22.07.08г., п.5.2.6 СП 4.13130.2009   | 01.10.2018г.  |  |

|    |   |   |              |  |
|----|---|---|--------------|--|
|    | городкой 1-го типа от лестничной клетки, расположенной на втором этаже детского сада.   |   |              |  |
| 2. | На первом этаже в прачечной и гладильном помещениях (№24,25,26,28,30 по тех. паспорту) выполнить облицовку потолка материалом класса пожарной опасности не более КМ2 (Г1,В2,Д2,Т2,РП1). | Осн.: . 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.3,7 табл. 3,27 ст.134. № 123-ФЗ от 22.07.08г. | 01.10.2018г. |  |
| 3. | На первом этаже в коридоре бассейна (№74,86 по тех. паспорту) выполнить облицовку потолка материалом класса пожарной опасности не более КМ1 (Г1,В1, Д2,Т2,РП1).                         | Осн.: . 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.3,7 табл. 3,27 ст.134. № 123-ФЗ от 22.07.08г. | 01.10.2018г. |  |
| 4. | На первом этаже в помещениях бассейна (№ 73,77 по тех. паспорту) выполнить облицовку потолка материалом класса пожарной опасности не более КМ2 (Г1,В2,Д2,Т2,РП1).                       | Осн.: . 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч.3,7 табл. 3,27 ст.134. № 123-ФЗ от 22.07.08г. | 01.10.2018г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР № 3  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Челябинской области  
Велитченко М.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 27 » октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Геращенко  
(подпись)

Заведующий - заместителем З.Ю  
(должность, фамилия, инициалы)

«\_27\_»\_октября\_2017\_г.

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99  
Телефон «Доверия» Сибирского регионального центра 8 (391) 298-55-47