Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 540/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 453 г. Челябинска»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 540 от 19 мая 2021
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«09» июня 2021г с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.- обследование объекта.
«11» июня 2021г с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.- рассмотрение документов и иной информации.
«15» июня 2021г с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час-вручение документов

проведена **плановая** выездная проверка
государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Романом Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
в отношении: МАДОУ «ДС №453 г. Челябинска», ул. Бреславская, 12А
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим МАДОУ «ДС №453г. Челябинска» Матошкиной И.Ю.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Замок двери эвакуационного выхода спального помещения группы 24 ведущий на лестницу 3 типа не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
2.	Замок двери эвакуационного выхода спального помещения группы 14 на	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых	01.06.2022	

	лестницу 3 типа не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
3.	Замок двери эвакуационного выхода спального помещения группы 16 на лестницу 3 типа не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
4.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на двери эвакуационного выхода ведущего из групповой ячейки 13 в холл второго этажа приспособления для самозакрывания.	п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на двери эвакуационного выхода ведущего из групповой ячейки 14 в холл второго этажа приспособления для самозакрывания.	п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
6.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на на противопожарной двери ведущей в переход приспособления для самозакрывания.	п.24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
7.	Помещения в подвальном этаже используются для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. Б п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в двухнедельный срок вправе обжаловать настоящее

предписание начальнику ОНДиПР по г. Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по г. Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Роман Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«15» 06 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) Заведующий ЧИ-10 [illegible]

(должность, фамилия, инициалы)

«15» 06 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99