

Предписание № 920/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №453 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения 920 от 21 августа 2019 г. выданного начальником ОНДиПР №3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Смирновым А.А.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «03» сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час . «09» сентября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

проведена **плановая** выездная проверка

государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Поповичевой Ольгой Сергеевной (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №453 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Ереванская, 12 а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте система оповещения людей при пожаре 2 типа (в дошкольном учреждении численность детей более 200 человек, необходим 3 тип оповещения)	Осн.: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.54 ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 3.13130.2009 таблица 2;	01.10.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР № 3 или заместителю начальника

ОНДиПР № 3 по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2020 г. (месяц, год).

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Поповичева О.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » 09 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Сидорова
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 09 » 09 2019 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99